

Łława, dnia 11.12.2018r.

**Dotyczy: zapytanie w sprawie przetargu na wykonanie 5 – letnich przegląów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Gminnych i ITBS administrowanych przez ITBS -ZGL Sp. z o.o. w Łławie.**

**Znak sprawy:8/ZC/18**

Treść zapytania:

Upzejmie proszę o informację na jakiej podstawie blokują Państwo dostęp do udziału w postępowaniu przetargowym mniejszym firmom, a często bardziej konkurencyjnym poprzez zapis o wymogu przynależności do OIIB?

Odpowiedź:

ITBS – ZGL Sp. z o.o. w Łławie w odpowiedzi na zapytanie dotyczącego wymogu przynależności do OIIB przy wykonywaniu robót określonych zamówieniem przyznaje, że w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga się przynależności do OIIB osób wykonujących przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.

Do przeprowadzenia rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych oraz jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczej uprawnione są osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych – Prawo budowlane art. 62 ust. 5, 6 i 6a.

Wobec powyższego Zamawiający odstępuje od spełnienia wymogu przynależności do OIIB określonego w zaproszeniu. Należy spełnić warunek, aby osoby dokonujące przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych posiadały kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń.

Z upoważnienia Prezesa Zarządu podpisał Ryszard Łaskowski